



By- og Kulturforvaltningen

Natur, Miljø og Trafik
Industrimiljø

Odense Slot
Nørregade 36-38
Postboks 740
5000 Odense C

www.odense.dk

Tlf. 66131372
Fax 66192142
E-mail nmt.bkf@odense.dk

Påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger til fyringsanlæg på ejendommen [REDACTED].

Odense Kommune varslede med brev af 12. november 2007 påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger til fyringsanlæg på ejendommen [REDACTED]. I brevet blev det endvidere indskærpet, at fyring med "ikke-rent træaffald" straks skal ophøre.

Af vurderingen, som lå til grund for varslet, fremgår bl.a., at:

Den primære årsag til generne skyldes, at der fyres med brænde samt malet og behandlet træaffald i et kedelanlæg der ikke er egnet til forbrænding af gasholdigt brændsel som f. eks. brænde, hvilket giver anledning til unødigt store udledninger af lugtholdige og sundhedsskadelige røggasser.

De sekundære årsager til røggenerne er, at røgen fra anlæggets skorsten udledes i lav højde i turbulensfeltet fra bebyggelsen, samt at afstanden mellem skorstenens placering på [REDACTED] og beboelsen på ejendommen [REDACTED] er meget kort. Herved fås røgnedslag i området og der opnås ikke en tilstrækkelig god fortynding af røggasserne.

De fik en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til varslet.

Vi har ikke modtaget bemærkninger til den varslede påbudstekst.

Odense Kommune meddeler Dem derfor – som varslet - påbud med følgende ordlyd:

1. Straks at ophøre med manuel påfyring af gasholdigt brændsel herunder brænde og træaffald i ejendommens kedelanlæg.
2. Inden 4 uger at fremsende forslag til samt tidsplan for gennemførelse af foranstaltninger på ejendommens varmforsyningsanlæg så fastbrændselsanlæggets bidrag til røg- og lugtgener ved omboende afhjælpes.

Påbudet meddeles i henhold til § 42 stk. 1 og 2 i miljøbeskyttelsesloven¹.

¹ Bekendtgørelse nr. 1757 af 22. dec. 2006 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

DATO

12. december 2007

REF.

KBF

JOURNALNR.

EKSPEDITIONSTIDER

Mandag-Torsdag 9.00-15.30

Fredag 9.00-12.00

Odense Kommunes afgørelsen kan i henhold til § 20 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen² ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis kommunens afgørelse eventuelt ønskes prøvet ved domstolen skal sagsanlæg, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er modtaget³.

Med venlig hilsen

[Redacted signature]

/

[Redacted signature]

Kopi er tilsendt:

Klager
Skorstensfejer
Sundhedsstyrelsen

² Bekendtgørelse nr. 1517 af 14. dec. 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter

³ i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1